



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: 8 (863) 240-67-66.

Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru, тел. 8-86368-2-02-60

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

« 18 » февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

г. Донецк

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8

По адресу/адресам: ул. Обогаителей, 25, г. Донецк, Ростовская область.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 8 от 21 января 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 имени Василия Цветкова муниципального образования
«Город Донецк»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут «18» февраля 2021 года. Прод-ть: 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

✓ *Шуф* 26.01.2021 614-30

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – подполковник
внутренней службы – Бурьянов Иван Игоревич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должностное лицо (должностное лицо и в случае многофункционального представительства юридического лица, наименование должности индивидуального предпринимателя), наименование представительства (структурного подразделения) государственного органа (муниципального органа) или наименование органа (муниципального органа), выдавшего санкцию на проверку)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка –
Литвинова Ирина Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должностное лицо (должностное лицо и в случае многофункционального представительства юридического лица, наименование должности индивидуального предпринимателя), наименование представительства (структурного подразделения) государственного органа (муниципального органа) или наименование органа (муниципального органа), выдавшего санкцию на проверку)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Не обеспечено автоматическое либо ручное (при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот), либо дистанционное (при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) разблокирование и (или) открывание ворот, установленных при въезде на территорию учреждения для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
2	Не организовано проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ)) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (более 10 лет), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
3	На объекте защиты не организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 30, пункт 43, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
4	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка

6	На двери в лестничной клетке (в районе кабинета № 4) отсутствует приспособление для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
---	---	--	--

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 8/1/1 от 18.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы И.И. Бурьянов

« 18 » февраля 2021 г.

(подпись, М.П.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка – Литвинова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » февраля 2021 г.

(подпись, М.П.)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279331

Владелец Литвинова Ирина Николаевна

Действителен с 24.03.2025 по 24.03.2026