



Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: 8 (863) 240-67-66.
Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку
Почтовый адрес: ул. Ставровского, 42, Д. 1, 2. Донецк, 83000

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru, тел. 8-86368-2-02-60

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

« 18 » _____ февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

г. Донецк

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

No 7

По адресу/адресам: ул. Цветкова, 20-а, г. Донецк, Ростовская область.

(место проведения проверки)

На основании: _____ распоряжения (приказа) № 7 от 21 января 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении: _____

(ялангизла, тосланган, документария/выгузла)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Василия Цветкова муниципального образования «Город Донецк»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут «18» февраля 2021 года. Прод-ть: 3 часа.

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 1 рабочий день/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – подполковник внутренней службы – Бурьянов Иван Игоревич.

Полковник Иван Иванович Гурьянов

При проведенні перевірки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка – Литвиньва Ирина Николаевна.

[illegible]

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Не обеспечено автоматическое либо ручное (при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот), либо дистанционное (при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) разблокирование и (или) открывание ворот, установленных при въезде на территорию учреждения для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
2	Не организовано проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ)) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (более 10 лет), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
3	На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
4	На объекте защиты не организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 30, пункт 43, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
5	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка

6	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
7	На противопожарных дверях, установленных при входе в помещения венткамеры и электрощитовой, отсутствуют приспособлений для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвинова И.Н.; МБОУ СОШ № 3 г. Донецка

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 7/1/1 от 18.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы И.И. Бурьянов

« 18 »

февраля 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка – Литвинова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



« 18 »

февраля 2021 г.

(подпись И.И. Бурьянов)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279331

Владелец Литвинова Ирина Николаевна

Действителен с 24.03.2025 по 24.03.2026