



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» 8 (863) 239-99-99.

Предписания № 67/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Василия Цветкова муниципального
образования «Город Донецк»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Бурьянова И.И. № 68 от 03 сентября 2018 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «10» сентября 2018 г. по 17 ч. 30 мин. «02» октября 2018 г. старшим инспектором ОНД и ПР по городу Донецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору Дамер Ириной Павловной проведена плановая, выездная проверка в отношении – зданий, помещений и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Василия Цветкова муниципального образования «Город Донецк», расположенных по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Цветкова, 20-а.

(полномочия, задачи, функции, зона, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов/инспектр/инспектора), осуществляющего (их) проверку, наименование объекта проверки и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Литвиновой И.Н.

В соответствии с абзацем 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дис ания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указыва ется только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации из помещений школы разместить знаки пожарной безопасности, выполненные с применением фотолуминесцентных материалов	п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	14.01.2019г.	

		безопасности»		
2.	На лестничных площадках и стенах прилегающих к лестничным маршам разместить знаки безопасности «Направление к эвакуационному выходу по лестнице»	приложение Л 4 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.01.2019г.	
3.	На всех дверях (или над дверями) эвакуационных выходов разместить знаки безопасности «Выход здесь»	приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.01.2019г.	
4.	Эвакуационный знак безопасности «Выход» разместить только над дверями, ведущими к выходу.	раздел 6.2.2 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.01.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Донецку
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
Дамер И.П.

«02» октября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«02» октября 2018г.



Директор МБОУ СОШ № 3 г. Донецка
Литвинова И.Н.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279331

Владелец Литвинова Ирина Николаевна

Действителен с 24.03.2025 по 24.03.2026